

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийске

Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
средняя общеобразовательная школа № 32
муниципального образования
город Новороссийск
г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.7

ПРЕДПИСАНИЕ № 23 п-23-2021
об устранении выявленных нарушений

«22» октября 2021г.

г. Новороссийск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийске, Зуб Еленой Владимировной, в ходе проведения выездной плановой проверки 22.10.2021г. в соответствии с решением №29 ВП р-23-2021 от 06.10.2021г. во исполнении ВЦП 02 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №32 муниципального образования город Новороссийск, г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.7, ОГРН 1032309082574, ИНН 2315089246, выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральными правовыми актами: ст.11, п.1. ст. 28. Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": п.п. 2.6.1, 3.4.13. – умывальная раковина в кабинете технологии для девочек, не обеспечена горячим водоснабжением; п.2.4.12.– в помещении для обработки уборочного инвентаря отсутствует горячее водоснабжение и смеситель; п.2.4.13. – окна в кабинете химии не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами; п.п. 2.4.3, 2.4.9 – покрытие стульев в актовом зале выполнено из материалов не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств; п.2.7.4. – помещение моечной для мытья оборотной тары не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции; п.2.6.3. – умывальные раковины в кабинете химии, кабинете технологии для девочек не оборудованы смесителями; п.3.4.8. – в кабинете химии вытяжной шкаф не подключен к вытяжной системе вентиляции.

На основании ч.1, п. 1 ст. 17 Федерального закона РФ от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 ФЗ-№52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства: ст.11, п.1.ст.28. ФЗ-№52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999г, п. 2.6.1, п. 3.4.13, п.2.4.12, п.2.4.13, п. 2.4.3, п.2.4.9, п.2.7.4., п.2.6.3, п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок: до 01.03.2022г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 02.03.2022г. по адресу: г. Новороссийск, ул. Видова,170

Ответственным за выполнение данного предписания является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 муниципального образования город Новороссийск, г. Новороссийск, ул. Первомайская, д.7

Настоящее предписание в соответствии со ст. 11 ФЗ-№52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» имеет обязательную силу.

Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист- эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в городе Новороссийске



Е.В. Зуб

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден:

«22» 10 2021 г. директор МБОУ СОШ №32 Евгения Александровна
(должность, ФИО, подпись)